內政篇

法規

內政部令　中華民國 101 年 4 月 10 日
台內營字第 1010802369 號

修正「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」第十五條、第二十二條、第二十二條之一條文及第二條附表。

附修正「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」第十五條、第二十二條、第二十二條之一條文及第二條附表

部　長　李鴻源

原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第十五條、第二十二條、第二十二條之一及第二條附表修正條文

第 十五 條　非防火區劃分間牆依現行規定應具一小時防火時效者，得以不燃材料裝修其牆面替代之。

第二十二條　下列建築物依現行規定應設置之直通樓梯，其構造應改爲室內或室外之安全梯或特別安全梯，且自樓面居室任一點至安全梯口之步行距離應符合第十九條規定：

一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但十五層以上或地下三層以下各樓層之樓地板面積未超過一百平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設爲室內安全梯。

二、通達供作 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層，應爲安全梯，其中至少一座應爲戶外安全梯或特別安全梯。但該樓層位於五層以上者，通達該樓層之直通樓梯均應爲戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。

直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。

第二十二條之一　三層以上，五層以下原有合法建築物之直通樓梯，依現行規定應至少有一座安全梯者，經當地主管建築機關認定設置有困難時，得以其鄰接直通樓梯之牆壁應具一小時以上防火時效，其出入口應裝設具有一小時以上之防火時效及半小時以上阻熱性之防火門窗替代之。

第二條附表一

防火避難設施改善項目、內容及方式

防火避難設施類						
類組別			A1			
改善方式 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間 ／ 改善項目			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			○	○	○	○
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			A2			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			B1			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			○	○	○	○
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			B2			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		△	☆	☆	☆
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			○	○	○	○
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			B3			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		○	○	○	○
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		△	☆	☆	☆
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			B4			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			C1			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			C2			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			D1			
改善項目 \ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間 / 改善方式			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	☆	☆	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			D2			
改善方式 / 改善項目			建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間：63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			D3			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			×	☆	☆	☆

類組別			D4			
改善方式 / 改善項目			建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間 63 02 16 以前	自 63 02 17 起　至 85 04 18 止	自 85 04 19 起　至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			×	☆	☆	☆

類組別			D5			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			E			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		╳	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	╳	╳	╳
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			╳	╳	╳	╳
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			F1			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	△	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			F2			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			F3			
改善方式 / 改善項目（建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間）			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	╳	╳	╳
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			╳	╳	╳	╳
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			F4			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		╳	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	╳	╳	╳
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			╳	╳	╳	╳
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			G1			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		╳	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			╳	╳	╳	╳
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		X	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			G2			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	╳	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	╳	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		╳	╳	╳	╳
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		╳	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	╳	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	╳	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		╳	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			※			
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			╳	╳	╳	╳
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		╳	╳	╳	╳
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		╳	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		╳	╳	╳	╳
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		╳	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			╳	╳	╳	╳
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			G3			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	✕	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	✕	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		✕	✕	✕	✕
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		✕	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	✕	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	✕	☆	☆	☆
	(7)高層建築物區劃		✕	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			✕	✕	✕	✕
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			✕	✕	✕	✕
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		✕	✕	✕	✕
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		✕	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		✕	✕	✕	✕
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△
	(6)迴轉半徑		✕	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			✕	✕	✕	✕
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			H1			
改善方式 / 改善項目 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起 至 85 04 18 止	自 85 04 19 起 至 92 12 31 止	93 01 01 以後
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

類組別			H2			
改善方式 ＼ 建築物興建完成或領得建造執照時間或變更使用執照時間 ／ 改善項目			63.02.16以前	自63.02.17起至85.04.18止	自85.04.19起至92.12.31止	93.01.01以後
1.防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆
3.內部裝修材料			○	○	○	○
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△
	(3)特別安全梯		△	△	△	△
9.屋頂避難平台			×	×	×	×
10.緊急進口			△	☆	☆	☆

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

(一)「○」：應依現行建築技術規則規定辦理改善。

(二)「☆」：應符合建造或變更使用當時建築技術規則有關規定。

(三)「△」：應依本辦法第五條至第二十四條之規定辦理改善。

(四)「×」：免辦理檢討改善。

(五)「※」：各級政府機關建築物應爲防火構造或使用不燃材料建造，其他免辦理檢討改善。

第二條附表二

消防設備改善項目、內容及方式

消防設備類													
改善項目 / 改善方式 / 類組別			室內消防栓	自動撒水設備	火警自動警報設備	緊急廣播設備	標示設備	緊急照明設備	避難器具	瓦斯漏氣火警自動警報設備	排煙設備	滅火器	緊急電源配線
A類	公共集會類	A-1	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		A-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
B類	商業類	B-1	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
		B-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		B-3	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		B-4	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
C類	工業、倉儲類	C-1	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		C-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
D類	休閒、文教類	D-1	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		D-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		D-3	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		D-4	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		D-5	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
E類	宗教類		△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
F類	衛生、福利、更生類	F-1	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
		F-2	△	△	○	△	△	○	△	○	△	○	○
		F-3	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		F-4	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	╳	△	○	○
G類	辦公、服務類	G-1	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		G-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
		G-3	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	╳
H類	住宿類	H-1	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
		H-2	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
I類	危險物品類		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

(一)「○」：應依現行法令規定辦理改善。

(二)「△」：應依本辦法第二十五條之規定辦理改善。

(三)「╳」：免辦理檢討改善。